Chełm, 04.09.2026

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki – CEM I 42,5 R-SR 5/NA

Zakład produkcyjny: Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-032**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-032**
Okres wysyłki:	**lipiec 2026**

Cecha		Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707:2023-05
Początek czasu wiązania		min	**194**	≥ 60
Koniec czasu wiązania			**226**	-
Woda do konsystencji normowej		%	**28,2**	-
Stałość objętości		mm	**1,0**	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	**4217**	-
Wytrzymałość na ściskanie				
	po 2 dniach	MPa	**24,4**	≥ 20
	po 28 dniach		**52,6**	≥ 42,5 i ≤ 62,5
Wytrzymałość na zginanie				
	po 2 dniach	MPa	**3,8**	-
	po 28 dniach		**6,2**	-
Analiza chemiczna				
	SO_3	%	**2,75**	≤ 4,0
	Cl		**0,058**	≤ 0,10
	Na_2O_{eq}		**0,55**	≤ 0,6
Pozostałość nierozpuszczalna		%	**0,48**	≤ 5,0
Strata prażenia		%	**4,09**	≤ 5,0
Gęstość właściwa		g/cm^3	**3,12**	-
Klinkier				
	C_3A	%	**4,70**	≤ 5,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa Technicznego
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł