

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki wieloskładnikowy PN-EN 197-5 - CEM II/C-M (W-LL) 32,5 R

Zakład Cementownia Rudniki

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych: 008-UWB-221

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: 008-UWB-221

Okres wysyłki: Lipiec 2026

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-EN 197-5:2021	
Początek wiązania	min	254	≥ 60	
Koniec wiązania	min	310	-	
Woda do konsystencji normowej	%	32,1	-	
Stołość objętości	mm	1,2	≤ 10	
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	5630	-	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	16,1	≥ 10
	po 28 dniach	MPa	48,8	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:				
	SO ₃	%	2,74	≤ 4,0
	Cl	%	0,062	≤ 0,10

Gęstość właściwa 2,96 g/cm³

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofina
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel.+48 (22) 57 14 100, fax+48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

