ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki wieloskładnikowy
PN-EN 197-5 CEM II/C-M(W-LL) 32,5 R

Krajowy Certyfikat stałości właściwości użytkowych:	**008-UWB-221**
Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych:	**008-UWB-221**
Okres wysyłki:	**Wrzesień 2026**

Cecha		Jednostka	Wynik średni	Wymagania normy PN-EN 197-5
Początek wiązania		min	239	≥ 75
Koniec wiązania		min	291	-
Wodożądność		%	31,4	-
Stałość objętości		mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	6007	-
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	16,5	≥ 10
	po 28 dniach	MPa	46,9	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	2,74	≤ 4,0
	Cl	%	0,089	≤ 0,10

Gęstość właściwa 2,96 g/cm^3

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik
Doradztwa Technicznego
Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel.+48 (22) 57 14 100, fax+48 (22) 571 41 01
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, BDO: 000000439, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł