

ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA DROGOWEGO

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe - CONECTON HSD E 24

Zakład Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji: **008-UWB-257**

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych: **008-UWB-257**

Okres wysyłki: **kwiecień 2026**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania Krajowej Oceny Technicznej IBDiM-KOT-2023/0950
Początek czasu wiązania	min	259	≥ 120
Koniec czasu wiązania		321	-
Stażność objętości	mm	8,3	≤ 30
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90 μm)	%	10,0	≤ 15
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	7,8	-
po 7 dniach		21,2	≥ 14,0
po 28 dniach		37,0	≥ 24,0 i ≤ 42,5
po 56 dniach*		47,2	≥ 30
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	3,74	≤ 4,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

*Wynik za miesiąc poprzedzający

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Mofina
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł