Chełm, 09.11.2026

ŚWIADECTWO JAKOŚCI SPOIWA DROGOWEGO

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe - CONECTON HSD E 24

Zakład Cementownia Chełm

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji:	**008-UWB-257**
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:	**008-UWB-257**
Okres wysyłki:	**wrzesień 2026**

Cecha	Jednostka	Wynik średni	Wymagania Krajowej Oceny Technicznej IBDiM-KOT-2023/0950
Początek czasu wiązania	min	237	≥ 120
Koniec czasu wiązania		288	-
Stałość objętości	mm	2,1	≤ 30
Stopień zmielenia (pozostałość na sicie 90 µm	%	11,5	≤ 15
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	12,0	-
po 7 dniach		22,9	≥ 14,0
po 28 dniach		28,5	≥ 24,0 i ≤ 42,5
po 56 dniach*		38,3	≥ 30
Analiza chemiczna:			
SO_3	%	3,60	≤ 4,0

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

*Wynik za miesiąc poprzedzający

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa Technicznego
Paweł Mofina

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł