

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy – CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Zakład produkcyjny: Przemiałownia Gdynia

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-022**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **008-UWB-022**

Okres wysyłki: **luty 2025**

Cecha	Jedn.	Wynik średni	PN-B-19707:2023-05
Początek czasu wiązania	min	186	≥ 75
Koniec czasu wiązania		233	-
Woda do konsystencji normowej	%	28,8	-
Stałość objętości	mm	2,3	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4271	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	14,9	≥ 10
po 28 dniach		36,5	≥ 32,5 i ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,74	≤ 3,5
Cl		0,057	≤ 0,10
Na ₂ O _{eq}		0,91	-
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)		Warunek normowy spełniony	≥ 25

Zawrtość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa
Technicznego
Paweł Moring
Paweł Moring

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Przemiałownia Gdynia, ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia

z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł