

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM III/A-V 42,5 R "EKO Prefa"

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-031-06**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-031-06**

Okres wysyłki: **I kwartał 2016**

Cecha	Jedn.	Wynik średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	194	≥ 60
Koniec wiązania		236	
Wodożądność	%	27,7	
Stałość objętości	mm	1,1	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4378	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	25,3	≥ 20
po 28 dniach		49,3	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,67	≤ 4,0
Cl		0,076	≤ 0,10

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Przemysłownia Gdynia

ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia, tel. +48 (58) 62 05 103 100, fax +48 (58) 56 00 533

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Marcelo Catala, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski; Izabela Rokicka; Adrian Burchard; Michał Daszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł