

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN-197-1 i CEM II/B-V 32,5 R

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-05**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-05**

Okres wysyłki: **styczeń 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	248	≥ 75
Koniec wiązania		300	
Wodouducność	%	29,9	
Stożkość objętości	mm	1,1	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4704	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	16,3	≥ 10
po 28 dniach		40,3	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,87	≤ 3,5
Cl		0,056	≤ 0,10

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chopuska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radziński, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski; Izabela Rokicka; Adrian Burchard; Michał Daszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł