

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 i CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **086-UWB-022**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: **086-UWB-022**

Okres wysyłki: **styczeń 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	180	≥ 75
Koniec wiązania		228	
Wodouducność	%	27,3	
Stość objętości	mm	2,9	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm²/g	4306	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	19,9	≥ 10
po 28 dniach		40,9	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,74	≤ 3,5
Cl		0,072	≤ 0,10
Udział popiołu lotnego krzemionkowego		26,83	≥ 25

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ćopuśka 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radziński, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupska, Włodzisław Choćaj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł