

WIADECTWO JAKO CI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 Ę CEM II/B-V 32,5 R **NIEBIESKI**

Certyfikat Stałõ ci Wjã ciwo ci U ytkowych: **1487-CPR-019-05**

Deklaracja Wjã ciwo ci U ytkowych: **1487-CPR-019-05**

Okres wysyłki: **stycze 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik redni	Wymagania normy
Pocz tek wi zania	min	248	≥ 75
Koniec wi zania		300	
Wodo dno	%	29,9	
Stałõ obj to ci	mm	1,1	≤ 10
Powierzchnia wã ciwa	cm ² /g	4704	
Wytrzymałõ na ciskanie:			
po 2 dniach	MPa	16,3	≥ 10
po 28 dniach		40,3	$\geq 32,5 \leq 52,5$
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,87	$\leq 3,5$
Cl		0,056	$\leq 0,10$

Zawarto rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poni ej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wójcik