


ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN-197-1 - CEM II/B-V 32,5R

Certyfikat stałości właściwości użytkowych:	1487-CPR-021-15
Deklaracja właściwości użytkowych:	1487-CPR-021-15
Okres wysyłu:	Sierpień 2017

Cecha	Jednostka	Wynik Średni	Wymagania normy PN-EN 197-1:2012
Początek wiązania	min	262	≥ 75
Koniec wiązania	min	319	-
Wodouducność	%	30,9	-
Stożek objętości	mm	0,7	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4904	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	18,5	≥ 10
po 28 dniach	MPa	49,3	≥32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,67	≤ 3,5
Cl	%	0,02	≤ 0,10

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Jarosław Gaudy

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Rudniki

ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki, tel. +48 (34) 32 10 500, fax +48 (34) 32 10 545

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 1011

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radzięciak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski, Izabela Rokicka, Adrian Burchard, Michał Daszkiewicz; Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł

