



URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001
Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania:
15.02.2019

Oddział terenowy w Katowicach Biuro w Częstochowie

Eksploatujący: 1544001
CEMEX POLSKA SP. Z O.O.
KRAKOWIAKÓW 46
02-255 WARSZAWA

Urządzenie: STAŁY ZBIORNIK CIŚNIENIOWY
Wytwórca: BOHM TRADING
Numer ewidencyjny: N2304003192
Numer fabryczny: 110371
Rok budowy: 1999
Pojemność: 5.0000 m3
Numer technologiczny:

Miejsce wykonania badania:
RUDNIKI MSTOWSKA 10

Dokumenty odniesienia:

Ustawa z 21.12.2000 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.);rozp. MGPIPS z 9.07.2003 (Dz. U. Nr 135, poz. 1269)

Wykonano badanie:

badanie okresowe

Zakres badania: rewizja zewnętrzna, rewizja wewnętrzna

Wynik badania: pozytywny / negatywny*)

Parametry urządzenia:

Czynnik roboczy: powietrze, temperatura dopuszczalna: 50 st. C.

Ciśnienie dopuszczalne: 11.00 bar , Ilość przestrzeni roboczych: 1

Uwagi, zalecenia, niezgodności:

Stwierdzono miejscowe uszkodzenia powłoki ochronnej i występowanie korozji wewnętrznej. Korozja obserwowana głównie w postaci rozluzu spoiny wlotowej, planowa po dokonaniu ultradźwiękowego pomiaru grubości elementów zbiornika stwierdzić, że stężenie cynku nie jest wystarczające. W miejscach występowania korozji wykonano pomiary grubości warstwy cynku: 5,9 mm. Stwierdzić się terminy następnych rewizji wewnętrznych.

Terminy następnych badań:

Rewizja zewnętrzna: *luty 2021*

Rewizja wewnętrzna: *luty 2022*

Próba ciśnieniowa:

Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:

.....
(Imię, nazwisko)
Grupa:
mgr i
(podpis)

Eksploatującego*) / Osoby upoważnionej (pismem/ustnie) przez Eksploatującego *).

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

INSPEKTOR

KAMIL BORAL
DT 0431

*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe