

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 nr CEM II/B-V 32,5 R NIEBIESKI

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-05**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-05**

Okres wydania: **lipiec 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	257	≥ 75
Koniec wiązania		321	
Wodouducność	%	29,8	
Stożek objętości	mm	1,0	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4638	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	15,8	≥ 10
po 28 dniach		39,7	≥ 32,5 ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,75	≤ 3,5
Cl		0,053	≤ 0,10
Gęstość właściwa	g/cm ³	2,84	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wojcik