

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 ñ CEM II/A-V 42,5 R

Certyfikat Staćkości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-07**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-019-07**

Okres wysyćki: **styczeń 2018**

Cecha	Jedn.	Wynik Średni	Wymagania normy
Początek wiązania	min	222	≥ 60
Koniec wiązania		268	
Wodouodność	%	28,4	
Stość objętości	mm	1,4	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4362	
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	24,1	≥ 20
po 28 dniach		50,9	≥ 42,5 ≤ 62,5
Analiza chemiczna:			
SO ₃	%	2,92	≤ 4,0
Cl		0,066	≤ 0,10

Zawartoćć rozpuszczalnego chromu Cr(VI) ponićej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego

Andrzej Wójcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chećn

ul. Fabryczna 6, 22-100 Chećn, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radziććiak, Iwona Górakowska-Szyska, Kamila Skorupińska, Włodzimierz Choććij, RafaććGajewski;
Izabela Rokicka; Adrian Burchard; MichaććDaszkiewicz. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, KRS 0000037375, Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitaććzakładowy 314 268 600,00 zć