ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU "ZIELONY"

Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 R

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**1487-CPR-019-07**
Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**1487-CPR-019-07**
Okres wysyłki:	**wrzesień 2020**

Cecha		Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania		min	**218**	≥ 60
Koniec wiązania			**257**	
Wodożądność		%	**29,4**	
Stałość objętości		mm	**1,2**	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	**4281**	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	**25,5**	≥ 20
	po 28 dniach		**54,9**	≥ 42,5 i ≤ 62,5
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	**2,86**	≤ 4,0
	Cl		**0,049**	≤ 0,10
Gęstość właściwa		g/cm^3	**2,92**	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 0,0002%

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego
Andrzej Wojcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm
ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Zarząd: Juan Carlos Herrera, Tadeusz Radzięciak, Włodzimierz Chołuj, Rafał Gajewski; Adrian Burchard; Izabela Rokicka; Iwona Wojtasik;
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375,
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł