ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy PN-B-19707 – CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-022**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-022**
Okres wysyłki:	**luty 2022**

Cecha		Jedn.	Wartości średnie	Wymagania
Początek wiązania		min	**163**	≥ 75
Koniec wiązania			**206**	
Wodożądność		%	**27,9**	
Stałość objętości		mm	**1,1**	≤ 10
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	**4274**	
Wytrzymałość na ściskanie:				
	po 2 dniach	MPa	**19,2**	≥ 10
	po 28 dniach		**38,2**	≥ 32,5 i ≤ 52,5
Analiza chemiczna:				
	SO_3	%	**2,48**	≤ 3,5
	Cl		**0,060**	≤ 0,10
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)			**26,58**	≥ 25
Gęstość właściwa		g/cm^3	**2,78**	

Zawrtość rozpuszuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Koordynator
Kierownik Projektów
Doradztwa Technicznego
Andrzej Wójcik

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia, ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł