

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy – CEM II/B-V 32,5 R-HSR**"NIEBIESKI"**

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:

008-UWB-010

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:

008-UWB-010

Okres wysyłki:

lipiec 2023

Cecha	Jedn.	Wartości średnie	Wymagania normy PN-B 19707:2013-10	
Początek wiązania	min	234	≥ 75	
Koniec wiązania		280	-	
Wodożądność	%	29,3	-	
Stałość objętości	mm	1,5	≤ 10	
Powierzchnia właściwa	cm ² /g	4673	-	
Wytrzymałość na ściskanie				
	po 2 dniach	MPa	≥ 10	
	po 28 dniach		43,7	≥ 32,5 i ≤ 52,5
Analiza chemiczna				
	SO ₃	%	2,73	≤ 3,5
	Cl	%	0,029	≤ 0,10
Udział popiołu lotnego krzemionkowego	%	warunek normowy spełniony	≥ 25	

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Kierownik Doradztwa

Technicznego


Paweł Mofing

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. +48 (82) 56 46 100, fax +48 (82) 56 46 796

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375

Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł