Gdynia, 17.05.2024

ŚWIADECTWO JAKOŚCI CEMENTU

Cement portlandzki popiołowy – CEM II/B-V 32,5 R - HSR

Zakład produkcyjny: Przemiałownia Gdynia

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-022**
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:	**008-UWB-022**
Okres wysyłki:	**Marzec 2024**

Cecha	Jedn.	Wynik średni	PN-B-19707:2013-10
Początek czasu wiązania	min	238	≥ 75
Koniec czasu wiązania		284	-
Woda do konsystencji normowej	%	28,2	-
Stałość objętości	mm	0,9	≤ 10
Powierzchnia właściwa	cm^2/g	4220	-
Wytrzymałość na ściskanie:			
po 2 dniach	MPa	18,0	≥ 10
po 28 dniach		39,9	≥ 32,5 i ≤ 52,5
Analiza chemiczna:			
SO_3	%	2,69	≤ 3,5
Cl		0,060	≤ 0,10
Na_2O_{eq}		0,89	-
Udział popiołu lotnego krzemionkowego (V)		Warunek normowy spełniony	≥ 25

Zawartość rozpuszczalnego chromu Cr(VI) poniżej 2 ppm

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kierownik Doradztwa Technicznego
Paweł Moling

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia, ul. Energetyków 1, 81-184 Gdynia
z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel. +48 (22) 57 14 100, fax +48 (22) 57 14 101
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000037375
Regon 012192639, NIP 951-14-96-432, Kapitał zakładowy 314 268 600,00 zł