

**Emisje do powietrza z instalacji Cementownia Chełm
w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych - III kwartał 2025 r.**

Lp.	Zanieczyszczenie	Dopuszczalny poziom emisji [mg/Nm ³]	Średnia emisja w kwartale [mg/Nm ³]	Sposób pomiaru
1	pył	20	1,3	ciągły
2	dwutlenek siarki	50	26,0	ciągły
3	tlenki azotu	500	433,9	ciągły
4	tlenek węgla	2000	624,9	ciągły
5	chlorowodór	10	1,4	ciągły
6	fluorowodór	1	0, 1	ciągły
7	amoniak	50	9,7	ciągły
8	całkowity węgiel organiczny	50	9,3	ciągły