

**Emisje do powietrza z instalacji Cementownia Chełm  
w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych - IV kwartał 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Zanieczyszczenie</b>	<b>Dopuszczalny poziom emisji [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	<b>Średnia emisja w kwartale [mg/Nm<sup>3</sup>]</b>	<b>Sposób pomiaru</b>
1	pył	20	6,8	ciągły
2	dwutlenek siarki	50	27,0	ciągły
3	tlenki azotu	500	438,8	ciągły
4	tlenek węgla	2000	763,1	ciągły
5	chlorowodór	10	3,5	ciągły
6	fluorowodór	1	0,4	ciągły
7	amoniak	50	4,8	ciągły
8	całkowity węgiel organiczny	50	6,8	ciągły