

**Emisje do powietrza z instalacji Cementownia Chełm
w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych - II kwartał 2025 r.**

Lp.	Zanieczyszczenie	Dopuszczalny poziom emisji [mg/Nm ³]	Średnia emisja w kwartale [mg/Nm ³]	Sposób pomiaru
1	pył	20	8,1	ciągły
2	dwutlenek siarki	50	17,6	ciągły
3	tlenki azotu	500	433,4	ciągły
4	tlenek węgla	2000	1051,9	ciągły
5	chlorowodór	10	3,4	ciągły
6	fluorowodór	1	0, 058	ciągły
7	amoniak	50	10,9	ciągły
8	całkowity węgiel organiczny	50	10,2	ciągły